

屏東轄區工業區儲能設備併網裕度一覽表

111/1/14

工業區	變電所	饋線代號	饋線可供儲能併網容量(kW)-dReg
屏東	南屏	NB32	1,000
	復興	NP22	1,000
		NP24	1,500
		NP26	2,000
		NP28	1,000
內埔	麟豐	NL29	1,500
		NL32	1,500
		NL33	1,000
屏南	太源	NT25	1,000
		NT34	1,000
	大鵬	NU23	1,000

註：

1. 儲能系統可併網容量常會隨其他申請案變動(再生能源、儲能、用電申請等)，本表僅供參考，實際核供容量仍須以正式申請為準。
2. 饋線分布範圍可至本公司對外開放之「配電級再生能源可併網容量查詢系統網站」參閱(<http://hcweb.taipower.com.tw/geohc/>)。