

併網容量

111 年南北竿各饋線最高可併網容量：

8A01 山隴饋線	602 KW
8A02 北竿饋線	1,479 KW
8A03 勝利饋線	506 KW
8A05 仁愛饋線	517 KW
8A06 馬祖饋線	663 KW
8A07 津沙饋線	372 KW
8A08 梅石饋線	601 KW
8A09 清水饋線	1,117 KW
8A10 清馬饋線	495 KW
8A11 馬中饋線	545 KW

註：離島再生能源可併網量需視發電機組及負載情況個案檢討。