

屏東地區配電線路再生能源併網現況

114/7/16 更新

變電所	已達併網容量上限饋線	剩餘併網容量高饋線 (剩餘併網容量>3000kW)	剩餘併網容量中饋線 (1000kW<剩餘併網容量<3000kW)	剩餘併網容量低饋線 (剩餘併網容量<1000kW)
西 屏 (D/S)	NA67	NA01~NA09、NA10、NA11、 NA12、NA13~NA20、 NA51~NA58、NA61~NA66、 NA68	無	無
南 屏 (D/S)	NB22、 NB31	NB21、NB24~NB26、NB28、 NB29、NB32~NB40、 NB51~NB58	NB23、NB27	NB30
里 港 (S/S)	NC22、NC23、NC24、 NC25、NC28~NC35	NC21、NC26、NC27	無	無
內 埔 (S/S)	ND20~ND22、ND23、 ND24、ND25、 ND27 、 ND28、 ND29 、ND30	ND26	無	無
潮 州 (S/S)	NE26、NE27、 NE29~NE33	NE35	NE28、NE34	無
林 邊 (S/S)	NF21~NF35	無	無	無
枋 寮 (S/S)	NG21、 NG22 、NG23、 NG24、NG25~NG26、 NG28、NG30	NG29	NG27	無
枋 山 (S/S)	NH21~NH25、NH26、 NH28~NH30	無	無	無
墾 丁 (P/S)	NI34、NI44、NI45	NI21~NI25、NI31~NI33、 NI35~NI38、NI42、NI43	無	無
恆 春 (S/S)	NJ22、NJ25、NJ28、 NJ30	NJ21、NJ24、NJ27、NJ29	NJ23、NJ26	
麟 豐 (S/S)	NL23~NL28、 NL30 、 NL35	NL21、NL22、NL33	NL29 、NL31	NL32 、 NL34
萬 丹 (S/S)	NM23~NM25、NM27、 NM28、 NM29 、 NM30、NM33、 NM34	NM26、NM31	無	NM21、 NM22 、 NM32 、 NM35
興 龍 (S/S)	NN21~NN35	無	無	無
潮 東 (D/S)	NO21、NO22、 NO24 、 NO25~NO30、NO32、 NO35~NO38	NO23、NO31、NO33、 NO34、NO39	無	無
復 興 (S/S)	NP21、NP25、NP30	NP23、NP26、NP27、NP29	NP22、NP24、NP28	無
新 園 (S/S)	NQ21、NQ22、 NQ23 、 NQ24、NQ25、NQ31、 NQ32、NQ33、 NQ34~NQ36、 NQ37~NQ40、NQA3	無	無	無
長 治 (S/S)	NR21~NR30	無	無	無
屏 東 (P/S)	NS21~NS30	無	無	無
太 源 (S/S)	NT21~NT35	無	無	無

屏東地區配電線路再生能源併網現況

114/7/16 更新

變電所	已達併網容量上限饋線	剩餘併網容量高饋線 (剩餘併網容量>3000kW)	剩餘併網容量中饋線 (1000kW<剩餘併網容量<3000kW)	剩餘併網容量低饋線 (剩餘併網容量<1000kW)
大 鵬 (E/S)	NU20~NU21、NU24、 NU26~NU28、NU30	NU22、NU25、NU29	NU23	無
加 一 (D/S)	NV21、NV32、NV35	NV22、 NV24 、NV33、 NV51~NV54、NV62~NV65	NV25、NV34、NV55、 NV61	NV23、 NV31
東 港 (D/S)	NW23、NW32、 NW33、NW37、NW40	NW21 、NW25、NW26、 NW28、NW29、NW31、 NW36、NW39	NW22、NW30、NW35	NW38
瀾 力 (E/S)	NX20、NX22、NX23、 NX24、 NX28 、NX30、 NX32 、NX38	NX21、NX26、NX29、NX31、 NX36、NX39	NX25、NX27、 NX35 、 NX37	無
農 一 (D/S)	NY21~NY25、 NY31~NY35、NY61	NY52~NY55、NY62~NY65	NY51	無
竹 門 (G/S)	BG21、BG22	無	無	無

註：

- 上表**粗體紅字**，表示本次更新異動。
- 剩餘併網容量>3000kW：高，1000kW<剩餘併網容量<3000kW：中，剩餘併網容量<1000kW：低。
- 11.4kV 電壓等級饋線併網容量上限為 5,500kW，22.8kV 電壓等級饋線併網容量上限為 11,000kW。
- 實際併網容量會隨案件增加而逐漸扣減或電力設備變更而有所不同，故併網核准/饋線判定仍以各區營業處審查時為準。
- (可撥打 08-7322111#507，由規劃課饋線查詢窗口協助確認容量現況)
- 倘案場位於台電公告之<太陽光電發電業設置共同升壓站之線路併聯範圍>範圍內，需集結至共同升壓站，請業者開發時協助確認案場位置。